

عزل مصادر الطاقة

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مُراجَع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	ن تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
		وضع علامات تحذيرية أو إشارات تحدد الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات الواردة في خطة العزل أو المشار إليها في الرسم التوضيحي	١ إن الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات التي سيتم استخدامها هي تلك المحددة في خطة العزل أو الرسم التوضيحي
		كمال تقييم مخاطر المهمة المرتبطة بنطاق العمل مناقشة المخاطر مع فريق العمل قبل بدء العمل فحص المعدات بحثًا عن مصادر الطاقة المحتملة - مثل مصادر الضغط والمصادر الكهربائية والميكانيكية، وغيرها تحديد المخاطر التي قد تظهر في أي دائرة/ أنظمة/معدات قريبة تم تنشيطها والعمل على تخفيف هذه المخاطر	٢ تحديد جميع مصادر الطاقة التي تمثل خطورة
		تطبيق جميع نقاط العزل ووضع علامات تحذيرية عليها أو تمييزها - على سبيل المثال، استخدام مخطط العزل أو إجراءات عزل المعدات، أو مخططات الأنابيب والأجهزة، أو مخططات تدفق عمليات التشغيل	٣ تحديد نقاط العزل وفقًا لخطة العزل و/أو الرسم التوضيحي
		إغلاق الصمامات وفقًا للمخطط و/أو الخطة تكون ستائر الوقاية وأدوات الحفر والمقالي - مختومة أو معتمدة وتتوافق مع الضغط المقدر للجهاز - مثبتة وفقًا للمخطط و/أو الخطة تشغيل/إيقاف تشغيل نقاط العزل الكهربائي أو فصلها عن مصدر الطاقة	٤ ضبط أجهزة العزل في الموضع المحدد وفقًا لخطة العزل أو الرسم التوضيحي
		تطبيق جميع نقاط العزل ووضع علامات تحذيرية عليها أو تمييزها - على سبيل المثال، استخدام مخطط العزل أو إجراءات عزل المعدات، أو مخططات بييب والأجهزة، أو مخططات تدفق عمليات التشغيل تركيب أجهزة الإغلاق والترميز على نقاط العزل ووضع المفاتيح في مكان آمن مخصص لها	٥ تركيب القفال ووضع العلامات التحذيرية على المعدات/الأجهزة وفقًا لخطة العزل
		ملاحظة: إذا تعذر تركيب قفل، فتأكد من عزل نقاط مصادر الطاقة الخطرة وتأمينها وفقًا لخطة العزل توضيح المعدات التي لا يمكن تشغيلها بالطاقة: يتم اختبار الأنظمة (الخطوط والعدادات وغيرها) للحصول على الطاقة المتبقية أو المخزنة من خلال أن نقاط التفريغ والتهوية مفتوحة لتحرير الطاقة المخزنة مراجعة العدادات والقياسات وأجهزة قياس فرق الجهد	٦ التحقق من عدم سريان الطاقة وإثباته وظهور علامات تؤكد ذلك

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

التاريخ	إمضاء	الاسم بحروف واضحة / الدور

مُراجَع متطلبات بدء العمل



عزل مصادر الطاقة

